

2025年 7月11日 環 境 測 定 値

対象	場所	各規制基準		自社管理 測定頻度	自社管理測定結果											
		悪臭 防止法	社内 規制値		項目			朝								
臭気	低濃度用脱臭装置排出口	27	24	毎日1回	作業者の 記録	測定時間	9:32									
						6段階臭気強度の判定	1									
						臭質の判定	⑥									
					0時～23時	ニオイセンサ値(臭気指数相当値)			最大値 : 12		最小値 : 11		平均値 : 12			
	高濃度用脱臭装置排出口	27	24	毎日1回	作業者の 記録	測定時間	9:19									
						6段階臭気強度の判定	1.5									
						臭質の判定	⑥									
					0時～23時	ニオイセンサ値(臭気指数相当値)			最大値 : 18		最小値 : 17		平均値 : 17			
	敷地境界部 東西南北地点	12	12	毎日1回	作業者の 記録	測定位置	東	西	南	北						
						測定時間	9:52	10:00	9:56	10:07						
						6段階臭気強度の判定	0	0	0	0						
						臭質の判定	判定不能	判定不能	判定不能	判定不能						
						ポータブルニオイセンサ値 (臭気指数相当値)	10未満	10未満	10未満	10未満						
	敷地外 定点:長池公園	なし	12	毎日1回	作業者の 記録	測定位置	長池公園丘(北北西)									
						測定時間	10:11									
						6段階臭気強度の判定	0									
						臭質の判定	判定不能									
						ポータブルニオイセンサ値 (臭気指数相当値)	10未満									
	敷地境界から風下 約200m以内地点	なし	12	毎日1回	作業者の 記録	測定位置	田中興業さんから100m先(北北西風下)									
						測定時間	10:18									
						6段階臭気強度の判定	0									
						臭質の判定	判定不能									
						ポータブルニオイセンサ値 (臭気指数相当値)	10未満									
	騒音	敷地境界(4点)	騒音規制法										備考欄			
			午前1 回	60dB以下 西は 50dB以下	毎日1回	作業者の 記録	測定位置	東	西	南	北					
							測定時間	9:54	10:05	9:58	9:50					
	排水	中和槽出口	下水道法													
pH			毎日1回	作業者の 記録	測定時間	9:24										
5.7～8.7					5.8～8.6	pHメータの値	6.95									

臭質判定:① ツンとするアンモニア臭混ざり堆肥臭 ② 堆肥臭 ③ 塩素臭 ④ 腐った魚のようなにおい ⑤ 刺激的な酸っぱいにおい ⑥ その他
6段階臭気強度表示法: 0:無臭 1:やっと感知できるにおい 2:何のにおいか判る弱いにおい 3:楽に感知できるにおい 4:強いにおい 5:強烈な
日