2025年 12月4日　　環 境 測 定 値

対象	場所	各規制基準		自社管理測定頻度	自社管理測定結果						
		悪臭防止法	社内規制値		項目		朝				
臭気	低濃度用脱臭装置排出口	27	24	毎日1回	作業者の記録	測定時間	8:43				
						6段階臭気強度の判定	1				
						臭質の判定	⑥				
				0時～23時	ニオイセンサ値（臭気指数相当値）		最大値 ： 14		最小値 ： 11		平均値 ： 12
	高濃度用脱臭装置排出口	27	24	毎日1回	作業者の記録	測定時間	8:32				
						6段階臭気強度の判定	1.5				
						臭質の判定	⑥				
				0時～23時	ニオイセンサ値（臭気指数相当値）		最大値 ： 16		最小値 ： 15		平均値 ： 16
	敷地境界部 東西南北地点	12	12	毎日１回	作業者の記録	測定位置	東	西	南	北	
						測定時間	9:22	9:30	9:26	9:37	
						6段階臭気強度の判定	0	0	0	0	
						臭質の判定	判定不能	判定不能	判定不能	判定不能	
						ポータブルニオイセンサ値（臭気指数相当値）	10未満	10未満	10未満	10未満	
	敷地外 定点：長池公園	なし	12	毎日１回	作業者の記録	測定位置	長池公園丘（北北西）				
						測定時間	9:41				
						6段階臭気強度の判定	0				
						臭質の判定	判定不能				
						ポータブルニオイセンサ値（臭気指数相当値）	10未満				
	敷地境界から風下 約200m以内地点	なし	12	毎日１回	作業者の記録	測定位置	田中興業さんから100m先（北北西風下）				
						測定時間	9:48				
						6段階臭気強度の判定	0				
						臭質の判定	判定不能				
						ポータブルニオイセンサ値（臭気指数相当値）	10未満				
騒音	敷地境界（4点）	騒音規制法									備考欄
		午前1回	60dB以下 西は 50dB以下	毎日1回	作業者の記録	測定位置	東	西	南	北	
						測定時間	9:24	9:35	9:28	9:20	
						騒音計の値（dB）	52	50	46	41	
排水	中和槽出口	下水道法									
		pH		毎日1回	作業者の記録	測定時間	8:39				
		5.7～8.7	5.8～8.6			pHメータの値	7.08				

臭質判定：① ツンとするアンモニア臭混ざり堆肥臭　② 堆肥臭　③ 塩素臭　④ 腐った魚のようなにおい　⑤ 刺激的な酸っぱいにおい　⑥ その他
6段階臭気強度表示法：　0：無臭　1：やっと感知できるにおい　2：何のにおいか判る弱いにおい　3：楽に感知できるにおい　4：強いにおい　5：強烈なにおい
日